

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

дата

18.04.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8789 от 18.04.2022

1. Наименование пробы (образца): 1-10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП Логовского Сельского Поселения Иловлинского Муниципального района "Лог ЖКХ"; юридический адрес: 403060, Волгоградская область, Иловлинский р-он, с. Лог, ул. Красная Площадь, 2; фактический адрес: Волгоградская область, Иловлинский р-он, с. Лог ул. Красная Площадь, 2; ИНН 3408010956

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 64-Ф ПК от 28.03.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП Логовского Сельского Поселения Иловлинского Муниципального района "Лог ЖКХ", Волгоградская область, Иловлинский р-он, с. Лог ул. Красная Площадь, 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП Лог ЖКХ, "Волгоградская область, Иловлинский р-он, с. Лог ул. Красная Площадь, 2 (Точки отбора: 1. Кран водонапорной башни скв. № (инв. № 3); 2. Кран водонапорной башни скв. № 060539; 3. Кран водонапорной башни скв ВГ-126-87; 4. Кран водонапорной башни скв. № ВГ-174-90; 5. Кран водонапорной башни скв. инв. № 1 а; 6. Кран водонапорной башни скв., Инв. № 2; 7. Кран водонапорной башни скв., инв. № 8; 8. Кран в котельной № 1, ул. Красная площадь 26 а; 9. Кран в котельной № 2, ул. Кировская, 58 а; 10. Кран в ДРП (Дорожно-ремонтное предприятие) ул.. Телеграфная)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2022 10:30

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 10 стр. 1