

Код работы: ПК 3529.1-10

Дата поступления в лабораторию: 13.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1150

| Определяемые показатели                 | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Норматив по *     | НД на методы испытаний |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число                   | КОЕ/ см <sup>3</sup>    | Более 300            | Не более 50       | МУК 4.2.1018-01        |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружены        | Отсутствуют в 100 |                        |
| Escherichia coli(E.coli)                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружены        | Отсутствуют в 100 | МУК 4.2.1884-04        |

\*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 14.04.2022

Испытания проводили:

|                  |                 |                                                                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность        | Ф.И.О.          | Подпись                                                                             |
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 10 стр. 10