

22 г. Замена светильников внутреннего (наружного) освещения (2 шт.) на светодиодные светильники. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

	Установленная мощность, Вт	Количество, шт	Время работы, ч/год	Годовое потребление, кВт.ч	Годовое потребление, руб
до реконструкции	250	2	365	183	1756
после реконструкции	22	2	365	16	154
экономия				166	1601
стоимость светодиодов	300 рублей за штуку				600
срок окупаемости					0,4 года

5. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство МУП «Лог ЖКХ» через ответственного исполнителя и соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

5.1. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы

Контроль выполнения Программы осуществляется лицом, назначенным приказом МУП «Лог ЖКХ». По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих контролю.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №398 от 30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» необходимо осуществлять мониторинг исполнения ключевых показателей результативности и исполнения целевых показателей Программы, а также составлять отчеты о ходе выполнения программных мероприятий. Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы и в разрезе отчетного периода.

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.

Результатом реализации механизма мониторинга является отчет о реализации Программы, состоящий из пояснительной записки, а также прилагаемых к ней сведений о мониторинге реализации Программы за отчетный период по форме согласно приложению №4 к Требованиям, сведений о достижении целевых показателей Программы за отчетный период по форме согласно приложению №5 к Требованиям и сведений о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению №6 к Требованиям.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Руководство МУП «Лог ЖКХ» ежеквартально на своих совещаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в организации. Объем и структура финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями МУП «Лог ЖКХ» выполнения программных мероприятий.