

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования	Примечание
		и отопительных батарей		
Остановка котельной	Длительное прекращение подачи исходной воды	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный	
Разрушение здания котельной	Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч)	Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска котельной в работу	локальный	

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодные-климатические явления;
- человеческий фактор;
- прекращение подачи газа

2. Организация работ

Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Иловлинского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий единой дежурно-диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС, АДС) теплоснабжающей организации МУП «Лог ЖКХ», расположенной на территории поселения, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

на муниципальном уровне – ответственный специалист администрации Логовского сельского поселения;

на объектовом уровне – аварийно-диспетчерская и аварийно-восстановительная службы МУП «Лог ЖКХ»

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство аварийно-диспетчерской службы в составе 10 человек круглосуточно, посменно, согласно графика дежурств. Для бесперебойной и безопасной эксплуатации и своевременной локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на тепловых сетях и тепловых энергоустановках работает аварийно-восстановительная служба в составе 6 человек. При