

2. Отключение электроэнергии на котельных	а) Прекращение подачи газа; б) Сообщает руководству ЕДДС.	теплоснабжения а) Направляет дежурного электромонтёра энергослужбы филиала б) Согласовывает возможные отключения и переключения. в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем	теплоснабжения				а) При необходимости направляет аварийную бригаду, руководит работами. Время прибытия 30 мин.	
3. Загазованность помещений	а) немедленное прекращение подачи газа задвиги на вводе в ГРУ. б) сообщает в газовую службу и ЕДДС в) дальнейшие действия согласно производственной	а) Организует работу служб; б) Осуществляет общее руководство работами; в) Организует проветривание помещений г) Обеспечивает отключение электроэнергии д) Действует согласно плану локализации аварий	а) Высылает в течение 5 минут аварийную машину б) Осуществляет контроль за работами в) Действует согласно плану локализации аварий. При обнаружении концентрации природного газа 1%, отключает объект, проводит эвакуацию людей	а) Высылает машину скорой помощи; время прибытия 10 мин. б) Оказывает помощь пострадавшим эвакуирует их в лечебное учреждение	а) Высылает наряд полиции на место аварии. Время прибытия 1 час. б) Проводит работы по эвакуации людей из загазованных помещений.			